

Свод производства работ ввода-вывода оборудования

№ заявки	Производимые работы	Дата вывода	Дата ввода
1	ТП-9752 ш сек. РУ-10 кВ яч.№1 –КЛ-10 РП-909	23.01.2016 Без ввода в работу	04.02.2016
2	ТП-5370 РУ-0,4кВ- 2 сек. 0,4кВ, ТО	25.01.2016	25.01.2016
3	ТП-5420 РУ-6кВ 2Т ТО	26.01.2016	26.01.2016
4	ТП-7263 РУ-0,4 1 сек.0,4 кВ ТО	28.01.2016	28.01.2016
5	ТП-9752 КЛ-10кВ от РП-909 монтаж муфт на участке от 362м до 603мТП-9752	30.01.2016	04.02.2016
6	ТП-9752 РУ-10кВ сек.1 яч.№1, испытание КЛ-10кВ	02.02.2016	04.02.2016
7	ТП-6068 РУ-0,4кВ 1 сек.0,4 ТО	04.02.2016	04.02.2016
8	ТП-9752 РУ-10кВ 1 сек. яч. №1, фазировка КЛ 10кВ	04.02.2016	04.02.2016
9	ТП-6210 РУ-6 кВ камера 1т., текущий ремонт трансформатора	05.02.2016	05.02.2016
10	ТП-5212 РУ-10,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	16.02.2016	16.02.2016
11	ТП2012 РУ-0,4кВ 2 сек. 0,4кВ ТО	17.02.2016	17.02.2016
12	ТП-5343 РУ-0,4кВ 1 сек.0,4кВ ТО	18.02.2016	18.02.2016
13	ТП-5343 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	19.02.2016	19.02.2016
14	РП-618 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	20.02.2016	20.02.2016
15	РП-618 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	24.02.2016	24.02.2016
16	ТП-411 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	25.02.2016	25.02.2016
17	ТП-411 1Т текущий ремонт трансформатора	29.02.2016	29.02.2016
18	ТП-5211 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	02.03.2016	02.03.2016
19	ТП-5212 Ру-0,4кВ РУ-0,4 кВ 1 сек. Замен ПВ	04.03.2016	04.03.2016
20	ТП-5212 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4 кВ ТО	09.03.2016	09.03.2016
21	ТП-411 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ чистка изоляции оборудования	15.03.2016	15.03.2016
22	ТП-5211 1Т ремонт освящения, ТО	18.03.2016	18.03.2016
23	ТП-5211 2Т ТО	21.03.2016	21.03.2016
24	ТП-7263 1 сек 0,4кВ текущий ремонт оборудования	24.03.2016	24.03.2016
25	ТП-5211 2 сек.0,4кВ ТО	28.03.2016	28.03.2016
26	ТП-5211 РУ-0,4кВ измерение токовых нагрузок	31.03.2016	31.06.2016
27	ТП-5212 РУ-0,4кВ 14 сек.-6кВ замена изоляторов, чистка контактов	01.04.2016	01.04.2016
28	ТП-5212 РУ-0,4кВ 1 сек.6 кВ чистка, протяжка оборудования	04.04.2016	04.04.2016
29	ТП-5212 РУ 0,4кВ 1 сек.0,4 протяжка оборудования и маркировка КЛ 0,4 кВ	07.04.2016	07.04.2016
30	ТП-5212 РУ-0,4кВ 1 сек.0,4 протяжка оборудования, маркировка КЛ 0,4кВ	08.04.2016	08.04.2016
31	ТП-5212 РУ-6кВ 2 сек.6кВ маркировка КЛ-6кВ	13.04.2016	13.04.2016
32	ТП-5212 1Т ТО	14.04.2016	14.04.2016
33	ТП-5212 РУ-0,4кВ замер токовых нагрузок	15.04.2016	15.04.2016
34	ТП-9752 осмотр РУ-0,4кВ, 1 сек. на от-ся КВ. Замена ПП	20.04.2016	20.04.2016
35	ТП-411 РУ-0,4кВ 1 СЕК.0,4 замена. Чистка контактов	25.04.2016	25.04.2016
36	ТП-5246 РУ-0,4кВ чистка контактных соединений, замена предохранителей	28.04.2016	28.04.2016
37	ТП-5420 Ру-6кВ 1 сек. 6кВ замена изоляторов, чистка контактов	06.05.2016	06.05.2016
38	ТП-5343 1Т замена изоляторов	10.05.2016	10.05.2016
39	ТП-5343 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	11.05.2016	11.05.2016
40	ТП-9752 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	13.05.2016	13.05.2016
41	ТП-9752 РУ-0,4кВ 2 сек. 0,4 кВ чистка контактов, маркировка	16.05.2016	16.05.2016

	КЛ-0,4		
42	ТП-9756 РУ-0,4кВ 1 т протяжка, чистка контактов	17.05.2016	17.05.2016
43	ТП-5343 РУ-0,4кВ 2 сек. ТО	20.05.2016	20.05.2016
44	ТП-5240 РУ-6кВ 1 сек. ТО	23.05.2016	23.05.2016
45	ТП-5420 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	24.05.2016	24.05.2016
46	ТП-5420 РУ-0,4кВ 2 сек. 0,4кВ 26.05.2016	26.05.2016	26.05.2016
47	ТП-5420 1Т ТО	27.05.2016	27.05.2016
48	ТП-5420 РУ-0,4кВ 2 сек.0,4кВ ТО	26.05.2016	26.05.2016
49	ТП-5420 1Т ТО	27.05.2016	27.05.2016
50	ТП-5370 РУ-10кВ камера 1т. ТО	30.05.2016	30.05.2016
51	ТП-5370 2Т	31.05.2016	31.05.2016
52	ТП-9756 Ру-10кВ 1 сек. камера 1т ТО	02.06.2016	02.06.2016
53	ТП-7263 РУ-0,4кВ 1 сек. Замена ПП	03.06.2016	03.06.2016
54	ТП-9756 РУ-0,4кВ 1 сек. ТО	06.06.2016	06.06.2016
55	ТП-7080 РУ-6кВ 1 сек. Замена ПП, чистка контактов	10.06.2016	10.06.2016
56	ТП-411 РУ-0,4кВ замена ПК 1 сек. 6 кВ	14.06.2016	14.06.2016
57	ТП-5370 РУ-0,4кВ 2 сек.0,4кВ ТО	15.06.2016	15.06.2016
58	ТП-5420 РУ-6кВ 2сек. ТО	20.06.2016	20.06.2016
59	ТП-9756 РУ-6кВ 2сек. 6кВ ТО	23.06.2016	23.06.2016
60	ТП-9756 РУ-0,4кВ 2 сек. Замена изолятор маркировка шин	24.06.2016	24.06.2016
61	ТП-5343 измерение токовой нагрузки на вводах 0,4кВ	28.06.2016	28.06.2016
62	ТП-6210 замена предохранителей 1 сек. 0,4кВ	30.06.2016	30.06.2016
63	ТП-7331 РУ-6кВ 1 сек. 6 кВ ТО	06.07.2016	06.07.2016
64	ТП-7331 РУ-6кВ 2 сек. 6кВ и камера 2 т ТО	07.07.2016	07.07.2016
65	ТП-7331 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4кВ ТО	08.08.2016	08.08.2016
66	ТП-7331 РУ-6кВ 3 сек.6 кВ 3т ТО	14.07.2016	14.07.2016
67	ТП-7331 РУ-0,4кВ 3сек. 0,4кВ ТО	15.07.2016	15.07.2016
68	ТП-7331 РУ-6кВ4 сек. 4т ТО	19.07.2016	19.07.2016
69	ТП-7331 РУ-0,4кВ 4 сек.0,4кВ	20.07.2016	20.07.2016
70	ТП-5370 РУ-0,4 кВ осмотр 1 сек. 0,4кВ замена предохранителей	26.07.2016	26.07.2016
71	ТП-5266 РУ-0,4кВ 1 сек.	01.08.2016	01.08.2016
72	ТП-5266 РУ-6кВ 1 т ТО	02.08.2016	02.08.2016
73	ТП-6210 РУ-0,4кВ ремонт кабельной муфты	03.08.2016	03.08.2016
74	ТП-5240 РУ-0,4кВ 1 сек. Замена ПП	05.08.2016	05.08.2016
75	ТП-5266 РУ-6кВ 2 сек. Камера 2т ТО	08.08.2016	08.08.2016
76	ТП-5278 РУ-6кВ 1 сек. ТО	15.08.2016	15.08.2016
77	ТП-5278 РУ-6кВ 2сек. ТО	16.08.2016	16.08.2016
78	ТП-7080 КЛ-10кВремонт кабельной муфты	17.08.2016	17.08.2016
79	ТП-5278 РУ-0,4кВ 2 сек. 0,4кВ ТО	24.08.2016	24.08.2016
80	ТП-5278 РУ-0,4кВ 2сек. 0,4кВ ремонт кабельной муфты	26.08.2016	26.08.2016
81	РП-618 РУ-6кВ 1сек. ТО	01.09.2016	01.09.2016
82	РП-618 РУ-6кВ 1сек. ТО	02.09.2016	02.09.2016
83	РП-618 РУ-6кВ камера 1т	05.09.2016	05.09.2016
84	РП-618 РУ-0,4кВ 1сек. 0,4 кВ ТО	08.09.2016	08.09.2016
85	РП-618 РУ-6кВ 2сек. ТО	14.09.2016	14.09.2016
86	РП-618 РУ-0,4кВ 2сек. ТО	19.09.2016	19.09.2016
87	ТП-6040 РУ-6кВ камера 1т	24.09.2016	24.09.2016
88	ТП-95246 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТО	29.09.2016	29.09.2016
89	ЗТП -7080 распределение нагрузок 0,4	04.10.2016	04.10.2016
90	ТП-9752 устранение негабаритов ВЛ-0,4кВ	12.10.2016	12.10.2016
91	ТП-9752 устранение негабаритов ВЛ-0,4кВ	13.10.2016	13.10.2016
92	ТП-5246 доливка масла	18.10.2016	18.10.2016

93	ТП-5212 1Т регулировка ПБВ	26.10.2016	26.10.2016
94	ТП5211 РУ-04кВ 1 сек. распределения нагрузок	28.10.2016	28.10.2016
95	ТП-7080 доливка масла	02.11.2016	02.11.2016
96	ТП-5343 РУ-0,4кВ замер нагрузок	07.11.2016	07.11.2016
97	ТП-9756 регулировка ПБВ 1Т	10.11.2016	10.11.2016
98	ТП-5343 РУ-0,4кВ распределение нагрузок	15.11.2016	15.11.2016
99	ТП-9756 устройство негабаритов ВЛ-0,4кВ	23.11.2016	23.11.2016
100	ТП-975 устройство негабаритов ВЛ-0,4кВ	24.11.2016	24.11.2016
101	ТП-411 переключение ПБВ	25.11.2016	25.11.2016
102	ТП-5476 замер нагрузок	29.11.2016	29.11.2016
103	ТП-5476 распределение нагрузок РУ-0,4кВ 1сек.	01.12.2016	01.12.2016
104	ТП-6068 замер нагрузок 0,4 кВ	05.12.2016	05.12.2016
105	ТП-5476 переключение ПБВ	07.12.2016	07.12.2016
106	ТП-5476 замер нагрузок РУ-0,4кВ	12.12.2016	12.12.2016
107	ТП-5476 РУ-0,4кВ 1 сек. 0,4 ТО	14.12.2016	14.12.2016
108	ТП-5426 РУ-0,4кВ 2 сек. 0,4кВ ТО	15.12.2016	15.12.2016
109	ТП-5476 РУ-6кВ 1 сек. ТО	20.12.2016	20,112.2016
110	ТП-6068 распределение нагрузок РУ-0,4кВ	21.12.2016	21.12.2016
111	ТП-7080 переключение ПБВ	23.12.2016	23.12.2016